

令和5年度（教総物）第7号多賀ささゆり保育園消毒保管庫賃貸借業務

質問書に対する回答

番号	質問内容	回答
1	電気工事について 既存期は天井から電気配線して本体と直結してあります。 同じように接続工事でもよろしいでしょうか？	機器の動作が担保でき、電気工事・保安上の問題が無ければ既存機同様の接続工事で問題ありません。
2	排出経路について 既存機本体の奥行が950mmの為、排出経路の引き戸を外す必要があります。 その作業は今回の工事に含まれますか？	既存機器の撤去、賃貸借物件の搬入、設置（電気配線、配管等も含む）に要する一切の費用を賃貸借料に含みます。
3	納期について 受注生産品の為、納入期限に間に合わない場合は猶予期限はございますか？	必要に応じて協議の上、納期限の延長は可能です。（ただし、年度内に限る）