

令和6年度 水道水水質検査委託業務 結果一覧表【PFOS・PFOA】

敏満寺浄水場(土田水源地) (原水)

検査項目	24NN6002-13-1	NN-240600063-1	NN-240900008-1	NN-250200051-1	目標値	単位
採取日	R6.6.10	R6.7.8	R6.9.9	R7.3.10	—	—
採取時刻	9:00	9:00	9:16	9:15	—	—
前日天候	晴	晴	晴	晴	—	—
当日天候	晴	曇	晴	晴	—	—
気温 [°C]	21.0	28.0	28.0	6.0	—	°C
水温 [°C]	16.1	19.8	20.8	14.5	—	°C
採取者	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルトロオクタン酸(PFOA)	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.00005	mg/L

令和6年度 水道水水質検査委託業務 結果一覧表【PFOS・PFOA】

敏満寺浄水場(敏満寺第1水源) (原水)

検査項目	24NN6002-13-2	NN-240600063-2	NN-240900008-2	NN-250200051-2	目標値	単位
採取日	R6.6.10	R6.7.8	R6.9.9	R7.3.10	-	-
採取時刻	9:15	9:16	9:38	9:35	-	-
前日天候	晴	晴	晴	晴	-	-
当日天候	晴	曇	晴	晴	-	-
気温 [°C]	21.0	28.0	28.0	6.0	-	°C
水温 [°C]	16.1	19.0	19.8	14.2	-	°C
採取者	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	-	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルトロオクタン酸(PFOA)	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.00005	mg/L

令和6年度 水道水水質検査委託業務 結果一覧表【PFOS・PFOA】

川相浄水場(川相水源) (原水)

検査項目	24NN6002-13-3	NN-240600063-3	NN-240900008-3	NN-250200051-3	目標値	単位
採取日	R6.6.10	R6.7.8	R6.9.9	R7.3.10	-	-
採取時刻	10:56	11:05	12:10	11:16	-	-
前日天候	晴	晴	晴	晴	-	-
当日天候	晴	曇	晴	晴	-	-
気温 [°C]	21.0	30.0	31.0	10.0	-	°C
水温 [°C]	15.5	15.5	16.5	12.0	-	°C
採取者	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	夏原工業(株)	-	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルトロオクタン酸(PFOA)	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.00005	mg/L

令和6年度 水道水水質検査委託業務 結果一覧表

仏ヶ後浄水場原水(萱原取水場) (原水)

検査項目	NN-240600063-4	目標値	単位
採取日	R6.7.8	-	-
採取時刻	10:40	-	-
前日天候	晴	-	-
当日天候	曇	-	-
気温 [°C]	29.0	-	°C
水温 [°C]	20.2	-	°C
採取者	夏原工業(株)	-	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルトロオクタン酸(PFOA)	< 0.000005	0.00005	mg/L

令和6年度 水道水水質検査委託業務 結果一覧表

南後谷浄水場(南後谷水源) (原水)

検査項目	NN-240600063-5	目標値	単位
採取日	R6.7.8	-	-
採取時刻	11:55	-	-
前日天候	晴	-	-
当日天候	曇	-	-
気温 [°C]	30.0	-	°C
水温 [°C]	19.5	-	°C
採取者	夏原工業(株)	-	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルトロオクタン酸(PFOA)	< 0.000005	0.00005	mg/L

令和6年度 水道水水質検査委託業務 結果一覧表

大君ヶ畠浄水場原水(表流水) (原水)

検査項目	NN-240600063-6	目標値	単位
採取日	R6.7.8	-	-
採取時刻	9:50	-	-
前日天候	晴	-	-
当日天候	曇	-	-
気温 [°C]	23.0	-	°C
水温 [°C]	22.1	-	°C
採取者	多賀町 様	-	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルトロオクタン酸(PFOA)	< 0.000005	0.00005	mg/L

令和6年度 水道水水質検査委託業務 結果一覧表

大君ヶ畠浄水場原水(井戸) (原水)

検査項目	NN-240600063-7	目標値	単位
採取日	R6.7.8	-	-
採取時刻	9:50	-	-
前日天候	晴	-	-
当日天候	曇	-	-
気温 [°C]	23.0	-	°C
水温 [°C]	19.2	-	°C
採取者	多賀町様	-	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルトロオクタン酸(PFOA)	< 0.000005	0.00005	mg/L