

別紙 2 「既設空調機器表」

| 符号       | 名称           |     | 系統・室名          | 台数 | 工事内容  | 仕様       |           |           |         |           |               |             | 付属品  |          |         |           |           |      | 品番           |         | 備考      |  |
|----------|--------------|-----|----------------|----|-------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------------|-------------|------|----------|---------|-----------|-----------|------|--------------|---------|---------|--|
|          |              |     |                |    |       | タイプ      | 冷房能力 (kw) | 暖房能力 (kw) | 電源      |           |               | エンジン出力 (kw) |      |          |         |           |           |      | ガス消費量 (kw)   |         |         |  |
|          |              |     |                |    |       |          |           |           | 電源      | 消費電力 (kw) | 送風電動機出力 (kw)  |             | 品番   | 竣工年      |         |           |           |      |              |         |         |  |
| GHP- 1   | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋外機 | 調理系統           | 1  | 撤去    | -        | 35.5      | 45.0      | 3Φ-200V | 1.32      | 0.45×2        | 9.5         | 29.2 | 冷媒407C   | 防振ゴム    | 防雪フード     |           |      | GHP355HM6    | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 1-1 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 休憩更衣           | 1  | 撤去    | 天井吊り型1方向 | 2.8       | 3.4       | 1Φ-200V | -         | 0.02          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTSP28HMD5  | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 1-2 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 下処理室           | 1  | 撤去    | 天井吊型厨房用  | 8.0       | 9.5       | 1Φ-200V | -         | 0.04          | -           | -    | ドレン777   | 予備ファン   | リモコン      |           |      | GHPSP80HMD5  | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 1-3 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 厨房             | 2  | 撤去    | 天井吊型厨房用  | 14.0      | 17.0      | 1Φ-200V | -         | 0.08×2        | -           | -    | ドレン777   | 予備ファン   | リモコン      |           |      | GHPSP140HMD5 | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 2   | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋外機 | 1階遊戯・リフレッシュ系統  | 1  | 撤去    | -        | 56.0      | 67.0      | 3Φ-200V | 1.75      | 0.45×2        | 15.0        | 46.7 | 冷媒407C   | 防振ゴム    | 防雪フード     |           |      | GHPSP60HM6   | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 2-1 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | リフレッシュ・遊戯室     | 5  | 撤去    | 天井吊り型4方向 | 14.0      | 17.0      | 1Φ-200V | -         | 0.23          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTP140HMD5  | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 3   | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋外機 | 1階3歳～5歳保育室系統   | 1  | 撤去    | -        | 56.0      | 67.0      | 3Φ-200V | 1.75      | 0.45×2        | 15.0        | 46.7 | 冷媒407C   | 防振ゴム    | 防雪フード     |           |      | GHPSP60HM6   | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 3-1 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 3歳～5歳保育室       | 10 | 撤去    | 天井吊り型4方向 | 7.1       | 8.5       | 1Φ-200V | -         | 0.03          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTP71HMD5   | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 4   | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋外機 | 1階2歳～3歳保育・絵本系統 | 1  | 撤去    | -        | 56.0      | 67.0      | 3Φ-200V | 1.75      | 0.45×2        | 15.0        | 46.7 | 冷媒407C   | 防振ゴム    | 防雪フード     |           |      | GHPSP60HM6   | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 4-1 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 2歳～3歳保育室       | 6  | 撤去    | 天井吊り型4方向 | 7.1       | 8.5       | 1Φ-200V | -         | 0.03          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTP71HMD5   | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 4-2 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 絵本             | 2  | 撤去    | 天井吊り型1方向 | 9.0       | 10.6      | 1Φ-200V | -         | 0.13          | -           | -    | ドレン777   | 吸込ファン   | 777ブレード   | 吹出口ファンパネル | リモコン | ?            | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 5   | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋外機 | 1階職員・一時保育系統    | 1  | 撤去    | -        | 45.0      | 53.0      | 3Φ-200V | 1.32      | 0.45×2        | 12.1        | 37.2 | 冷媒407C   | 防振ゴム    | 防雪フード     |           |      | GHPSP450HM6  | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 5-1 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 保健             | 1  | 撤去    | 天井吊り型1方向 | 2.8       | 3.4       | 1Φ-200V | -         | 0.02          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTSP28HMD5  | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 5-2 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 一時保育室          | 4  | 撤去    | 天井吊り型4方向 | 3.6       | 4.2       | 1Φ-200V | -         | 0.03          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTP36HMD5   | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 5-3 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 職員室            | 4  | 撤去    | 天井吊り型4方向 | 7.1       | 8.5       | 1Φ-200V | -         | 0.03          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTP71HMD5   | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 6   | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋外機 | 1階1歳保育・乳児室系統   | 1  | 撤去    | -        | 45.0      | 53.0      | 3Φ-200V | 1.32      | 0.45×2        | 12.1        | 37.2 | 冷媒407C   | 防振ゴム    | 防雪フード     |           |      | GHPSP355HM6  | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 6-1 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 調乳室            | 1  | 撤去    | 天井吊り型1方向 | 2.8       | 3.4       | 1Φ-200V | -         | 0.02          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTSP28HMD5  | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 6-2 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 乳児室            | 3  | 撤去    | 天井吊り型4方向 | 4.5       | 5.3       | 1Φ-200V | -         | 0.02          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTP56HMD5   | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 6-3 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 沐浴・乳児室         | 2  | 撤去    | 天井吊り型1方向 | 4.5       | 5.3       | 1Φ-200V | -         | 0.02          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTSP45HMD5  | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 6-4 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 1歳保育室          | 2  | 撤去    | 天井吊り型4方向 | 5.6       | 6.7       | 1Φ-200V | -         | 0.02          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTP56HMD5   | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 7   | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋外機 | 2階会議室系統        | 1  | 撤去    | -        | 35.5      | 45.0      | 3Φ-200V | 1.32      | 0.45×2        | 9.5         | 29.2 | 冷媒407C   | 防振ゴム    | 防雪フード     |           |      | GHPSP450HM6  | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 7-1 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 会議室・事務室        | 4  | 撤去    | 天井吊り型1方向 | 8.0       | 9.5       | 1Φ-200V | -         | 0.03          | -           | -    | ドレン777   | 化粧パネル   | リモコン      |           |      | GHTP80HMD5   | 2004年竣工 |         |  |
| GHP- 8   | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋外機 | 乳児棟系統          | 1  | 既設のまま | -        | 56.0      | 63.0      | 3Φ-200V | 1.1       | 0.36×1・0.42×1 | 12.4        | 49.4 | 冷媒410C   | ファン補助台  | スリット 防振架台 | 防雪フード     |      |              |         | 2015年増築 |  |
| GHP- 8-1 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 乳児室1           | 2  | 既設のまま | 天井吊り型4方向 | 7.1       | 8.0       | 1Φ-200V | -         | 0.08          | -           | -    | ドレン777   | 昇降グリッド  | ファン       | 防振吊具      | リモコン |              |         | 2015年増築 |  |
| GHP- 8-2 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 乳児室2           | 2  | 既設のまま | 天井吊り型4方向 | 8.0       | 9.0       | 1Φ-200V | -         | 0.095         | -           | -    | ドレン777   | 昇降グリッド  | ファン       | 防振吊具      | リモコン |              |         | 2015年増築 |  |
| GHP- 8-3 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 女子更衣室          | 1  | 既設のまま | 壁掛け型     | 3.6       | 4.0       | 1Φ-200V | -         | 0.032         | -           | -    | オキシメトリック | ワイヤリモコン |           |           |      |              |         | 2015年増築 |  |
| GHP- 8-4 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 女子休憩室          | 1  | 既設のまま | 壁掛け型     | 7.1       | 8.0       | 1Φ-200V | -         | 0.06          | -           | -    | オキシメトリック | ワイヤリモコン |           |           |      |              |         | 2015年増築 |  |
| GHP- 8-5 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 男子更衣・休憩室       | 1  | 既設のまま | 壁掛け型     | 2.8       | 3.2       | 1Φ-200V | -         | 0.027         | -           | -    | オキシメトリック | ワイヤリモコン |           |           |      |              |         | 2015年増築 |  |
| GHP- 9   | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋外機 | 幼児棟系統          | 1  | 既設のまま | -        | 22.4      | 25.0      | 3Φ-200V | 0.466     | 0.275×2       | 5.0         | 19.1 | 冷媒410C   | ファン補助台  | スリット 防振架台 | 防雪フード     |      |              |         | 2015年増築 |  |
| GHP- 9-1 | ガス・水・電気・暖房設備 | 屋内機 | 幼児室            | 2  | 既設のまま | 天井吊り型4方向 | 9.0       | 10.0      | 1Φ-200V | -         | 0.095         | -           | -    | ドレン777   | 昇降グリッド  | ファン       | 防振吊具      | リモコン |              |         | 2015年増築 |  |