令和8年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

ささゆり保育園　浄水（給水栓）　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	8:34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	14.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水　温	－	℃	15.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　者	－	－	夏原工業㈱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	10項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1(at 21.6℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	＜ 0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
判　　定			適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

川相出張所　浄水（給水栓）　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	9:25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	15.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水　温	－	℃	15.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　者	－	－	夏原工業㈱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	11項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	8.0(at 21.6℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	＜ 0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
判　定			適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

萱原おしどりの里グランド　浄水（給水栓）　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	9:54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	15.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水　温	－	℃	14.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　者	－	－	夏原工業㈱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	10項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200以下	mg/L	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2(at 21.5℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	＜ 0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
判　定			適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

佐目地区農業集落排水処理場　浄水（給水栓）　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	10:38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	18.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水　温	－	℃	14.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　者	－	－	夏原工業㈱	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	10項目	−項目	−項目	−項目	−項目	−項目	−項目	−項目	−項目	−項目	−項目	−項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200以下	mg/L	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	8.4(at 21.6℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	＜ 0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
判　定			適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

大君ケ畑集落内消火栓　浄水（給水栓）　【 水質基準項目 】

実　施　月	－	－	R8.4月	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	最大値	最小値	平均値
採　取　日	－	－	R8.4.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　時　間	－	－	9:15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前　日　天　気	－	－	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	－	－	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
気　温	－	℃	20.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水　温	－	℃	13.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
採　取　者	－	－	多賀町様	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
検　査　項　目	基準値	単位	11項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	-項目	－	－	－
一般細菌	100以下	個/ml	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200以下	mg/L	3.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8(at 21.5℃)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	＜ 0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素（現地）	－	mg/L	0.23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
判　定			適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－