令和７年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

敏満寺浄水場（土田水源地）（原水）　～　水質基準項目　～

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	NN-250400006-1	NN-250500006-1	NN-250500016-1	NN-250600091-1	NN-250700034-1	NN-250800036-1	NN-250900054-1	NN-251000049-1	NN-251100039-1	NN-251200044-1	NN-260100052-1	NN-260200024-1	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	－	－	－
採　取　日	／	／	R7.4.9	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.11	R7.12.1	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.16	－	－	－
採　取　時　間	／	／	9:05	9:07	9:00	9:16	9:04	9:10	8:55	8:56	9:11	9:00	9:05	9:06	－	－	－
前　日　天　気	／	／	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－	－	－
当　日　天　気	／	／	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－	－	－
気　温	／	℃	11.0	17.0	18.0	32.0	29.0	30.0	24.0	12.0	10.0	4.0	10.0	9.0	－	－	－
水　温	／	℃	15.6	15.8	16.2	18.0	18.0	18.5	16.8	15.0	16.5	14.6	16.2	15.6	－	－	－
採　取　者	／	／	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－
検査項目　／検査の種類			3項目	3項目	10項目	5項目	3項目	10項目	3項目	3項目	40項目	3項目	3項目	10項目	－	－	－
一般細菌	－	個/ml	0	0	0	0	0	0	5	0	0	10	1	2	－	－	－
大腸菌	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	1.6	－	－	1.5	－	－	0.8	－	－	0.9	－	－	－
フッ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
塩素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	－	－	130	－	－	130	－	－	130	－	－	120	－	－	－
蒸発残留物	－	mg/L	－	－	160	－	－	160	－	－	150	－	－	140	－	－	－
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
フェノール類	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3(at 20.4℃)	－	－	－	－	－	－
味	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	－	－	－	－	－	－
色度	－	度	－	－	＜ 0.5	－	－	＜ 0.5	－	－	＜ 0.5	－	－	＜ 0.5	－	－	－
濁度	－	度	－	－	＜ 0.1	－	－	＜ 0.1	－	－	＜ 0.1	－	－	＜ 0.1	－	－	－
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－
クリプトスポリジウム	－	-	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－
ジアルジア	－	-	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－

令和７年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

敏満寺浄水場（敏満寺第1水源）　（原水）　～　水質基準項目　～

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	NN-250400006-2	NN-250500006-2	NN-250500016-2	NN-250600091-2	NN-250700034-2	NN-250800036-2	NN-250900054-2	NN-251000049-2	NN-251100039-2	NN-251200044-2	NN-260100052-2	NN-260200024-2	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	－	－	－
採　取　日	／	／	R7.4.9	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.11	R7.12.1	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.16	－	－	－
採　取　時　間	／	／	9:11	9:13	9:21	9:32	9:12	9:15	9:05	9:06	9:34	9:06	9:11	9:27	－	－	－
前　日　天　気	／	／	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－	－	－
当　日　天　気	／	／	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－	－	－
気　温	／	℃	11.0	17.0	18.0	32.0	29.0	30.0	24.0	12.0	10.0	4.0	10.0	9.0	－	－	－
水　温	／	℃	15.5	15.5	16.8	17.2	17.5	22.5	18.8	17.0	15.5	16.0	16.0	16.5	－	－	－
採　取　者	／	／	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－
検査項目　／検査の種類			3項目	3項目	10項目	5項目	3項目	10項目	3項目	3項目	40項目	3項目	3項目	10項目	－	－	－
一般細菌	－	個/ml	2	4	0	0	0	0	27	3	4	4	1	1	－	－	－
大腸菌	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	2.0	－	－	1.6	－	－	1.5	－	－	2.1	－	－	－
フッ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
塩素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	8.3	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	－	－	66	－	－	68	－	－	70	－	－	77	－	－	－
蒸発残留物	－	mg/L	－	－	120	－	－	120	－	－	110	－	－	130	－	－	－
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
フェノール類	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	6.3(at 20.3℃)	－	－	－	－	－	－
味	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	－	－	－	－	－	－
色度	－	度	－	－	＜ 0.5	－	－	＜ 0.5	－	－	＜ 0.5	－	－	＜ 0.5	－	－	－
濁度	－	度	－	－	＜ 0.1	－	－	＜ 0.1	－	－	＜ 0.1	－	－	＜ 0.1	－	－	－
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	－	－	－
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－
クリプトスポリジウム	－	-	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－
ジアルジア	－	-	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－

令和７年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

川相浄水場（川相水源）　（原水）　～　水質基準項目　～

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	NN-250400006-3	NN-250500006-3	NN-250500016-3	NN-250600091-3	NN-250700034-3	NN-250800036-3	NN-250900054-3	NN-251000049-3	NN-251100039-3	NN-251200044-3	NN-260100052-3	NN-260200024-3	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	－	－	－
採　取　日	／	／	R7.4.9	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.11	R7.12.1	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.16	－	－	－
採　取　時　間	／	／	10:22	10:28	11:03	10:58	10:58	10:40	11:13	11:29	11:40	10:30	10:31	11:10	－	－	－
前　日　天　気	／	／	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－	－	－
当　日　天　気	／	／	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－	－	－
気　温	／	℃	13.0	17.0	20.0	32.0	33.0	31.0	24.0	13.0	15.0	3.0	10.0	10.0	－	－	－
水　温	／	℃	13.5	12.5	14.0	16.0	15.0	17.5	15.2	14.5	14.6	13.8	13.0	12.2	－	－	－
採　取　者	／	／	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－
検査項目　／検査の種類			3項目	3項目	9項目	5項目	3項目	9項目	3項目	3項目	40項目	3項目	3項目	9項目	－	－	－
一般細菌	－	個/ml	7	2	4	3	19	9	6	39	4	6	1	2	－	－	－
大腸菌	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.10	－	－	0.11	－	－	0.09	－	－	－
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
塩素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	－	－	75	－	－	79	－	－	73	－	－	72	－	－	－
蒸発残留物	－	mg/L	－	－	110	－	－	110	－	－	91	－	－	98	－	－	－
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
フェノール類	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1(at 20.3℃)	－	－	－	－	－	－
味	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	－	－	－	－	－	－
色度	－	度	－	－	0.5	－	－	0.6	－	－	0.7	－	－	＜ 0.5	－	－	－
濁度	－	度	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	1	4	4	0	0	1	0	110	11	2	0	0	－	－	－
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	－	－	－
クリプトスポリジウム	－	-	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－
ジアルジア	－	-	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－

令和７年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

仏ケ後浄水場原水（萱原取水場）　（原水）　～　水質基準項目　～

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	NN-250400006-4	NN-250500006-4	NN-250500016-4	NN-250600091-4	NN-250700034-4	NN-250800036-4	NN-250900054-4	NN-251000049-4	NN-251100039-4	NN-251200044-4	NN-260100052-4	NN-260200024-4	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	－	－	－
採　取　日	／	／	R7.4.9	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.11	R7.12.1	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.16	－	－	－
採　取　時　間	／	／	10:11	10:15	10:50	10:40	10:45	10:30	10:59	11:17	11:11	10:12	10:20	10:53	－	－	－
前　日　天　気	／	／	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－	－	－
当　日　天　気	／	／	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－	－	－
気　温	／	℃	11.0	17.0	20.0	32.0	32.0	31.0	24.0	14.0	14.0	2.0	10.0	9.0	－	－	－
水　温	／	℃	9.0	12.4	13.5	21.5	22.5	23.5	19.2	11.6	8.5	5.2	6.5	5.6	－	－	－
採　取　者	／	／	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－
検査項目　／検査の種類			3項目	3項目	5項目	7項目	3項目	5項目	3項目	3項目	38項目	3項目	3項目	5項目	－	－	－
一般細菌	－	個/ml	8	25	29	120	140	160	160	43	9	7	11	3	－	－	－
大腸菌	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	＜ 0.08	－	－	0.10	－	－	0.12	－	－	0.11	－	－	－
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
塩素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.58	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	4.3	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	44	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
フェノール類	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4(at 20.7℃)	－	－	－	－	－	－
味	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	－	－	－	－	－	－
色度	－	度	－	－	3.6	－	－	4.9	－	－	2.6	－	－	2.1	－	－	－
濁度	－	度	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	－
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	15	160	44	31	38	110	39	3	2	4	20	0	－	－	－
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	0	2	0	2	2	5	0	2	0	0	0	0	－	－	－
クリプトスポリジウム	－	-	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	－	-	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和７年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

南後谷浄水場（南後谷水源）　（原水）　～　水質基準項目　～

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	NN-250400006-5	NN-250500006-5	NN-250500016-5	NN-250600091-5	NN-250700034-5	NN-250800036-5	NN-250900054-5	NN-251000049-5	NN-251100039-5	NN-251200044-5	NN-260100052-5	NN-260200024-5	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	－	－	－
採　取　日	／	／	R7.4.9	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.11	R7.12.1	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.16	－	－	－
採　取　時　間	／	／	10:55	11:06	12:06	11:34	11:33	11:10	11:53	12:11	12:30	11:10	11:06	11:55	－	－	－
前　日　天　気	／	／	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－	－	－
当　日　天　気	／	／	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－	－	－
気　温	／	℃	13.0	17.0	23.0	31.0	33.0	30.0	24.0	13.0	15.0	2.0	10.0	9.0	－	－	－
水　温	／	℃	11.5	13.5	16.5	21.2	19.5	19.5	16.5	12.8	12.0	7.8	9.5	9.2	－	－	－
採　取　者	／	／	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	夏原工業㈱	－	－	－
検査項目　／検査の種類			3項目	3項目	9項目	5項目	3項目	9項目	3項目	3項目	40項目	3項目	3項目	9項目	－	－	－
一般細菌	－	個/ml	13	32	20	490	2000	90	110	10	3	14	17	3	－	－	－
大腸菌	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.8	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
塩素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	2.4	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	3.7	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	－	－	120	－	－	140	－	－	130	－	－	120	－	－	－
蒸発残留物	－	mg/L	－	－	140	－	－	160	－	－	150	－	－	140	－	－	－
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	－	mg/L	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
フェノール類	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	8.2(at 20.6℃)	－	－	－	－	－	－
味	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	－	－	－	－	－	－
色度	－	度	－	－	0.7	－	－	0.7	－	－	0.6	－	－	0.5	－	－	－
濁度	－	度	－	－	0.2	－	－	＜ 0.1	－	－	＜ 0.1	－	－	0.2	－	－	－
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	3	44	5	14	400	2	5	2	0	3	33	0	－	－	－
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	6	0	－	－	－
クリプトスポリジウム	－	-	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－
ジアルジア	－	-	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	－

令和７年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

大君ケ畑浄水場原水（表流水）　（原水）　～　水質基準項目　～

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	NN-250400006-6	NN-250500006-6	NN-250500016-6	NN-250600091-6	NN-250700034-6	NN-250800036-6	NN-250900054-6	NN-251000049-6	NN-251100039-6	NN-251200044-6	NN-260100052-6	NN-260200024-6	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	－	－	－
採　取　日	／	／	R7.4.9	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.11	R7.12.1	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.2	－	－	－
採　取　時　間	／	／	10:28	10:08	9:50	10:15	10:40	9:25	9:25	9:13	9:40	9:10	10:25	9:15	－	－	－
前　日　天　気	／	／	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ/雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	－	－	－
当　日　天　気	／	／	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－	－	－
気　温	／	℃	9.0	13.0	17.0	28.0	35.0	26.0	20.0	6.0	4.0	0.0	5.0	3.5	－	－	－
水　温	／	℃	9.0	12.0	13.9	19.8	23.5	21.4	18.7	12.3	9.5	5.7	6.8	7.0	－	－	－
採　取　者	／	／	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	－	－	－
検査項目　／検査の種類			3項目	3項目	6項目	5項目	5項目	6項目	3項目	3項目	38項目	3項目	3項目	6項目	－	－	－
一般細菌	－	個/ml	6	22	22	35	140	130	85	33	7	9	7	5	－	－	－
大腸菌	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
塩素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	2.1	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	－	－	48	－	－	75	－	－	68	－	－	44	－	－	－
蒸発残留物	－	mg/L	－	－	66	－	－	100	－	－	85	－	－	62	－	－	－
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
フェノール類	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7(at 21.0℃)	－	－	－	－	－	－
味	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	－	－	－	－	－	－
色度	－	度	－	－	1.3	－	－	2.3	－	－	0.8	－	－	0.7	－	－	－
濁度	－	度	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	3	33	14	36	110	23	5	5	0	8	4	0	－	－	－
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	0	4	1	1	6	0	0	1	0	0	1	0	－	－	－
クリプトスポリジウム	－	-	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	－	-	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和７年度　水道水水質検査委託業務　結果一覧表

大君ケ畑浄水場原水（井戸）　（原水）　～　水質基準項目　～

採　水　条　件＼試料番号	基　準　値	単　位	NN-250400006-7	NN-250500006-7	NN-250500016-7	NN-250600091-7	NN-250700034-7	NN-250800036-7	NN-250900054-7	NN-251000049-7	NN-251100039-7	NN-251200044-7	NN-260100052-7	NN-260200024-7	最大値	最小値	平均値
実　施　月	／	／	R7.4月	R7.5月	R7.6月	R7.7月	R7.8月	R7.9月	R7.10月	R7.11月	R7.12月	R8.1月	R8.2月	R8.3月	－	－	－
採　取　日	／	／	R7.4.9	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.11	R7.12.1	R8.1.6	R8.2.16	R8.3.2	－	－	－
採　取　時　間	／	／	10:20	10:00	9:40	10:00	11:00	9:20	9:20	9:07	9:20	9:05	10:15	9:05	－	－	－
前　日　天　気	／	／	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ/雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	－	－	－
当　日　天　気	／	／	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－	－	－
気　温	／	℃	9.0	13.0	17.0	28.0	35.0	25.5	20.0	6.0	3.5	0.0	6.0	3.5	－	－	－
水　温	／	℃	8.9	11.7	13.2	19.3	20.7	21.9	18.6	13.3	11.2	6.7	6.5	7.4	－	－	－
採　取　者	／	／	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	多賀町様	－	－	－
検査項目　／検査の種類			3項目	3項目	8項目	5項目	3項目	6項目	3項目	3項目	38項目	3項目	3項目	6項目	－	－	－
一般細菌	－	個/ml	2	10	4	14	50	41	32	14	2	14	2	9	－	－	－
大腸菌	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
c&t-1,2-ジクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－
塩素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	2.1	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2	－	－	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	－	mg/L	－	－	55	－	－	89	－	－	73	－	－	49	－	－	－
蒸発残留物	－	mg/L	－	－	58	－	－	120	－	－	85	－	－	62	－	－	－
陰イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	－	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－
フェノール類	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.3	－	－	－	－	－	－
ｐＨ値	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7(at 21.7℃)	－	－	－	－	－	－
味	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	－	-	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	－	－	－	－	－	－
色度	－	度	－	－	1.0	－	－	1.2	－	－	＜ 0.5	－	－	＜ 0.5	－	－	－
濁度	－	度	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－
指標菌大腸菌	－	MPN/100ml	0	0	3	4	44	11	3	2	0	0	0	0	－	－	－
嫌気性芽胞菌	－	CFU/100ml	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	－	－	－
クリプトスポリジウム	－	-	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	－	-	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－