

令和8年度 水道水水質検査委託業務 結果一覧表【農薬類】

敏満寺浄水場(土田水源地) (原水)

検 査 項 目	NN-260500055-1	NN-260600086-1	-	-	目標値	単位
採取日	R8.6.10	R8.7.8	-	-	-	-
採取時刻	9:07	9:01	-	-	-	-
前日天候	晴れ	曇り	-	-	-	-
当日天候	晴れ	曇り	-	-	-	-
気温 [°C]	20.0	27.0	-	-	-	°C
水温 [°C]	17.5	16.8	-	-	-	°C
採取者	夏原工業(株)	夏原工業(株)	-	-	-	-
エトフェンブロックス	-	-	-	-	0.08	mg/L
オキサジクロメホン	< 0.0002	-	-	-	0.02	mg/L
グリホサート	-	< 0.02	-	-	2	mg/L
グルホシネート	-	< 0.001	-	-	0.02	mg/L
クロロタロニル(TPN)	< 0.0005	-	-	-	0.05	mg/L
ジメタメトリン	< 0.0002	< 0.0002	-	-	0.02	mg/L
シメトリン	-	< 0.0003	-	-	0.03	mg/L
チオベンカルブ	-	-	-	-	0.02	mg/L
トリフルラリン	-	-	-	-	0.06	mg/L
ピラクロニル	< 0.0002	-	-	-	0.01	mg/L
ピラゾリネート(ピラゾレート)	< 0.0002	-	-	-	0.02	mg/L
ピロキロン	< 0.0005	-	-	-	0.05	mg/L
フェニトロチオン(MEP)	< 0.0001	-	-	-	0.01	mg/L
フェントラザミド	< 0.0001	-	-	-	0.01	mg/L
プレチラクロール	< 0.0005	-	-	-	0.05	mg/L
プロピコナゾール	-	-	-	-	0.05	mg/L
プロベナゾール	< 0.0003	-	-	-	0.03	mg/L
ブロモブチド	< 0.001	-	-	-	0.1	mg/L
ベンゾビスクロン	< 0.0009	< 0.0009	-	-	0.09	mg/L
ベンタゾン	< 0.002	< 0.002	-	-	0.2	mg/L
ベンフラカルブ	< 0.0002	-	-	-	0.02	mg/L
ベンフレセート	-	< 0.0007	-	-	0.07	mg/L
メタラキシル	< 0.002	-	-	-	0.2	mg/L

令和8年度 水道水水質検査委託業務 結果一覧表【農薬類】

敏満寺浄水場(敏満寺第1水源) (原水)

検 査 項 目	NN-260500055-2	NN-260600086-2	-	-	目標値	単位
採取日	R8.6.10	R8.7.8	-	-	-	-
採取時刻	9:23	9:11	-	-	-	-
前日天候	晴れ	曇り	-	-	-	-
当日天候	晴れ	曇り	-	-	-	-
気温 [°C]	20.0	27.0	-	-	-	°C
水温 [°C]	17.2	17.5	-	-	-	°C
採取者	夏原工業(株)	夏原工業(株)	-	-	-	-
エトフェンプロックス	-	-	-	-	0.08	mg/L
オキサジクロメホン	< 0.0002	-	-	-	0.02	mg/L
グリホサート	-	< 0.02	-	-	2	mg/L
グルホシネート	-	< 0.001	-	-	0.02	mg/L
クロロタロニル(TPN)	< 0.0005	-	-	-	0.05	mg/L
ジメタメトリン	< 0.0002	< 0.0002	-	-	0.02	mg/L
シメトリン	-	< 0.0003	-	-	0.03	mg/L
チオベンカルブ	-	-	-	-	0.02	mg/L
トリフルラリン	-	-	-	-	0.06	mg/L
ピラクロニル	< 0.0002	-	-	-	0.01	mg/L
ピラゾリネート(ピラゾレート)	< 0.0002	-	-	-	0.02	mg/L
ピロキロン	< 0.0005	-	-	-	0.05	mg/L
フェニトロチオン(MEP)	< 0.0001	-	-	-	0.01	mg/L
フェントラザミド	< 0.0001	-	-	-	0.01	mg/L
プレチラクロール	< 0.0005	-	-	-	0.05	mg/L
プロピコナゾール	-	-	-	-	0.05	mg/L
プロベナゾール	< 0.0003	-	-	-	0.03	mg/L
ブロモブチド	< 0.001	-	-	-	0.1	mg/L
ベンゾビスクロン	< 0.0009	< 0.0009	-	-	0.09	mg/L
ベンタゾン	< 0.002	< 0.002	-	-	0.2	mg/L
ベンフラカルブ	< 0.0002	-	-	-	0.02	mg/L
ベンフレセート	-	< 0.0007	-	-	0.07	mg/L
メタラキシル	< 0.002	-	-	-	0.2	mg/L

令和8年度 水道水水質検査委託業務 結果一覧表【農薬類】

川相浄水場(川相水源) (原水)

検 査 項 目	NN-260500055-3	NN-260600086-3	-	-	目標値	単位
採取日	R8.6.10	R8.7.8	-	-	-	-
採取時刻	11:05	10:36	-	-	-	-
前日天候	晴れ	曇り	-	-	-	-
当日天候	晴れ	曇り	-	-	-	-
気温 [°C]	24.0	27.0	-	-	-	°C
水温 [°C]	14.2	14.8	-	-	-	°C
採取者	夏原工業(株)	夏原工業(株)	-	-	-	-
エトフェンプロックス	-	-	-	-	0.08	mg/L
オキサジクロメホン	< 0.0002	-	-	-	0.02	mg/L
グリホサート	-	< 0.02	-	-	2	mg/L
グルホシネート	-	< 0.001	-	-	0.02	mg/L
クロロタロニル(TPN)	< 0.0005	-	-	-	0.05	mg/L
ジメタメトリン	< 0.0002	< 0.0002	-	-	0.02	mg/L
シメトリン	-	< 0.0003	-	-	0.03	mg/L
チオベンカルブ	-	-	-	-	0.02	mg/L
トリフルラリン	-	-	-	-	0.06	mg/L
ピラクロニル	< 0.0002	-	-	-	0.01	mg/L
ピラゾリネート(ピラゾレート)	< 0.0002	-	-	-	0.02	mg/L
ピロキロン	< 0.0005	-	-	-	0.05	mg/L
フェニトロチオン(MEP)	< 0.0001	-	-	-	0.01	mg/L
フェントラザミド	< 0.0001	-	-	-	0.01	mg/L
プレチラクロール	< 0.0005	-	-	-	0.05	mg/L
プロピコナゾール	-	-	-	-	0.05	mg/L
プロベナゾール	< 0.0003	-	-	-	0.03	mg/L
ブロモブチド	< 0.001	-	-	-	0.1	mg/L
ベンゾビスクロン	< 0.0009	< 0.0009	-	-	0.09	mg/L
ベンタゾン	< 0.002	< 0.002	-	-	0.2	mg/L
ベンフラカルブ	< 0.0002	-	-	-	0.02	mg/L
ベンフレセート	-	< 0.0007	-	-	0.07	mg/L
メタラキシル	< 0.002	-	-	-	0.2	mg/L